



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877  
E-mail: und-yaroslavl@mail.ru)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому  
и Пошехонскому районам Ярославской области  
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д.30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-011)  
E-mail: ond\_rybinsk@mail.ru

г. Рыбинск

(место составления акта)

« 12 » декабря 2017 г.

(дата составления акта)

11 часов 00 минут

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 247

В период с 01 декабря 2017 года по 12 декабря 2017 года по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск ул. Кулибина, д. 5 на основании распоряжения № 247 от 27.11.2017 года главного государственного инспектора города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Елагина В.А., проведена внеплановая выездная проверка в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 54, юридический адрес: 152907, Ярославская область, город Рыбинск, улица Кулибина, д. 5, ОГРН 1067601113990 ИНН 7610041498 с целью проверки выполнения предписания отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области по пожарному надзору № 375/1/1(185) от 30.12.2016 года, срок исполнения предписания истек 01.12.2017 года. Объект, относящийся по функциональной пожарной опасности к классу Ф 1.1 категория высокого риска.

Продолжительность проверки: 8 рабочих дней/ 1 час.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 54 Живанская Татьяна Сергеевна, получено лично 27.11.2017 года в 11 ч. 20 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку: государственный инспектор города Рыбинска, Рыбинского и Пошехонского районов Ярославской области по пожарному надзору Гладышева Дарья Игоревна.

При проведении проверки присутствовал: заведующий муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 54 Живанская Татьяна Сергеевна.

В ходе проведения проверки установлено: согласно Технического паспорта инвентарный номер 20.0.09769 по состоянию на 18.02.2008 г. муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54 представляет собой комплекс зданий: Литер А Здание детского сада и Литер Б Здание прачечной.

### Литер А Здание детского сада:

здание муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада № 54 - 1957 года постройки, 2-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля шиферная по деревянной обрешетке, общая площадь здания 555 м<sup>2</sup>. Здание 2 степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности здания (согласно Федераль-

ного закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») - Ф 1.1. Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданиям имеют твердое покрытие, пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПСЧ-10 ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской области) расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа, контрольно-приемный прибор «Гранит-16» установлен в помещении дежурного персонала на 1-ом этаже здания. Заключен договор на техническое обслуживание систем АПС и СОУЭ с ИП Лебедев Г.Б. (договор № 99 от 01.02.2017 года). На момент проверки система автоматической пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в работоспособном состоянии (представлен Акт проверки технического состояния и работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией от 28.11.2017 года). Здание оборудовано радиоканальной связью с ПЧ-10 ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской области (договор на техническое обслуживание № 63-МТ от 01.02.2017 года с ЯОООО ВДПО). Представлен акт проведения огнезащитной обработки деревянных чердачных конструкций № 2148/1 от 28.07.2016 года огнезащитным составом «Негорин-МС». Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара согласно требований ГОСТ Р 12.2.143-2009. На объекте разработана документация и инструкции по обеспечению противопожарного режима в помещениях учреждения. С сотрудниками организовано проведение противопожарного инструктажа с записью в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности установленной формы, что подтверждается копией инструктажа от 03.10.2017 года, также организовано проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. Предоставлен акт практической отработки плана эвакуации при пожаре от 27.04.2017 года. Лицами ответственными за пожарную безопасность пройдено обучение на курсах по ПТМ на базе ЧУ ДПО «Институт повышения квалификации Профит» (свидетельства: Щербан О.В. № 2056 от 26.05.2016 г., Живанская Т.С. № 4349 от 21.12.2016 г., Быстрицкая Л.П. № 2055 от 26.05.2016 г.). На объекте разработана декларация пожарной безопасности, зарегистрированная отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам № 78415-882-2-5-18-27 от 24.08.2016 года.

#### **Литер Б Здание прачечной:**

Здание 1957 года постройки, 1-но этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля шифер по деревянным стропилам, общая площадь здания 44,1 кв.м<sup>2</sup>, 2 степени огнестойкости. Представлен акт проведения огнезащитной обработки деревянных чердачных конструкций от 26.06.2017 года огнезащитным составом «Негорин-МС». Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации и системой управления эвакуацией людей при пожаре 1-го типа, которая выведена в помещение дежурного персонала на 1-ом этаже здания детского сада (Литера А). Класс функциональной пожарной опасности здания (согласно Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») - Ф 5.2. Категория по взрывопожарной и пожарной опасности В2.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами: не выявлено.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.			



Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не проверялось.

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 30.12.2016 года Отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области по пожарному надзору выдано предписание № 375/1/1/(185) от 30.12.2016 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности, срок исполнения которого истек 01.12.2017.

Установлено, что предписание Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску, Рыбинскому и Пошехонскому районам Ярославской области по пожарному надзору № 375/1/1/(185) от 30.12.2016 года по устранению нарушений требований пожарной безопасности выполнено в полном объеме.

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует.

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор  
города Рыбинска, Рыбинского и  
Пошехонского районов Ярославской области  
по пожарному надзору Гладышева Д.И.

\_\_\_\_\_  
(подпись)

« 12 » декабря 2017 года

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил: заведующий  
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 54

Живанская Татьяна Сергеевна.

« \_\_\_ » декабря 2017 года

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)