



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Кирова, 5/23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная площадь, 8, телефон 79-08-15, E-mail: ugpn.yaroslavl@rambler.ru
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рыбинску и Рыбинскому району
152901, г. Рыбинск, ул. Герцена 4, тел/факс 222-112, 222-011
E-mail: ond_rybinsk@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 63

«17» февраля 2015 года
14 ч. 00 мин.

г. Рыбинск

В период с 14 часов 00 минут «09» февраля 2015 года по 13 часов 45 минут «17» февраля 2015 года, на основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Фролова Д.Н. № 63 от «27» января 2015 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая выездная проверка в отношении - муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сада общеразвивающего вида № 54 (далее по тексту детский сад № 54), расположенного по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 5, (юридический адрес месторасположения: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Кулибина, д. 5 ИНН 7610041498, ОГРН 1027601113990).

Продолжительность проверки: в период с 14 часов 00 минут «09» февраля 2015 года по 13 часов 45 минут «17» февраля 2015 года.

Акт составлен: отделом надзорной деятельности город профилактической работы города Рыбинска и Рыбинского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Ярославской области.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: заведующий детским садом № 54 Живанская Татьяна Сергеевна в 10 часов 00 минут «27» января 2015 года.



(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: государственный инспектор города Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору Лебедева Наталья Николаевна.

При проведении проверки присутствовал: исполняющая обязанности заведующего детским садом № 54 Щербан Ольга Васильевна (на основании приказа № 02-04/5 от 29.01.2015 года «О поручении выполнения дополнительной работы»).

Краткая объекта: здание муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 54 - 1957 года постройки, 2-х этажное, кирпичное, освещение электрическое, отопление центральное водяное, кровля шиферная по деревянной обрешетке, общая площадь здания 555 кв.м². Конструктивные элементы здания отвечают требованиям, предъявляемые к зданиям 2 степени огнестойкости и С0 класса конструктивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности здания Ф 1.1. На момент проведения проверки числится 69 детей и 24 человека обслуживающего персонала. Территория содержится в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности, подъезды и проезды к зданиям имеют твердое покрытие, пригодны для проезда пожарной техники. Ближайшее пожарное подразделение (ПЧ-10 ФГКУ 2 ОФПС по Ярославской области) расположено в нормативном времени прибытия пожарных подразделений 1 км. (согласно ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»). С 1-го этажа здания имеется 5 эвакуационных выходов непосредственно наружу. Со 2-го этажа здания имеется 1 эвакуационный выход по лестничной клетке 1-го типа, 2 эвакуационных выхода по лестничным клеткам 3-го типа. Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций (стропила, перекрытия) чердачного помещения (представлен Акт сдачи работ на огнезащитную обработку от 28.09.2013 года, технологическая инструкция по применению состава огнебиозащитного «НЕГОРИН-МС»). Здание оборудовано с системами автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее по тексту СОУЭ) 2-го типа, контрольно-приемный прибор «Гранит-16» установлен в помещении дежурного персонала на 1-ом этаже здания. Заключен договор на техническое обслуживание

систем АПС и СОУЭ с ИП Лебедев Г.Б. (договор № 22 от 26.01.2015 года). На момент проверки системы автоматической пожарной сигнализации (АПС) и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в работоспособном состоянии (представлен Акт проверки технического состояния и работоспособности системы пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией от 11.12.2014 года, приложение к акту проверки по замерам уровня звукового сигнала системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Здание оборудовано радиоканальной связью с ближайшим подразделением пожарной охраны (договор на техническое обслуживание №606-К от 26.01.2015 года с ЯОООО ВДПО, представлен акт проверки технического состояния и работоспособности от 11.12.2014 года). Здание обеспечено первичными средствами пожаротушения, организован контроль за их техническим состоянием. На объекте разработана документация и инструкции по обеспечению противопожарного режима в помещениях учреждения. Разработаны планы эвакуации на случай возникновения пожара согласно требований ГОСТ Р 12.2.143-2009. Организовано проведение противопожарного инструктажа с персоналом, также организовано и проводится проведение практических тренировок всех задействованных сотрудников в случае возникновения пожара. На объекте разработана организационно распорядительная документация по вопросам пожарной безопасности. Руководителем и лицом ответственным за пожарную безопасность детского сада пройдено обучение по программе пожарно-технического минимума (удостоверение №1013, выданное 29.05.2013 года Живанской Т.С., удостоверение №995 от 29.01.2013 года, выданное Быстрицкой Л.П.).

При проведении проверки исполняющей обязанности заведующего детским садом общеразвивающего вида №54 в добровольном порядке представлены следующие документы:

- приказ № 02-04/5 от 29.01.2015 года «О поручении выполнения дополнительной работы»;
- письмо директору МУП «Гражданпроект» Федорович Е.Н.;
- локальный сметный расчет;
- договор № 70.14 на создание (передачу) проектной продукции от 23.10.2014 года;
- рабочий проект МУП «Гражданпроект» устройства двух эвакуационных лестниц здания МДОУ детский сад общеразвивающего вида №54.

■ Выявлены нарушения обязательных требований или требований пожарной безопасности, установленных муниципальными правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
Здание детского сада			
1.	Кабельные линии систем противопожарной защиты не соответствуют требованиям нормативных документов по пожарной безопасности, утвержденным в установленном порядке.	Федеральный закон № 123-ФЗ ст.4 ч.3., ст. 84; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 4.1	Детский сад № 54, в лице и.о.заведующего Щербан Ольга Васильевна
2.	Две эвакуационные наружные лестницы 3-го типа со второго этажа здания выполнены с углом наклона более 1:2 (45 градусов)	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 53; СП 1.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 5.2.4	Детский сад № 54, в лице и.о.заведующего Щербан Ольга Васильевна


■ Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено;

■ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): предписание №36/1/1(18) от 25.02.2014 года, срок, для исполнения которого истек 01.02.2014 года.

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	2.	3.	4.
Здание детского сада			
3.	Кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации выполнены кабелем распространяющим горение, не обеспечивающий необходимый предел огнестойкости.	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 84; СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 4.1	Детский сад № 54, в лице и.о.заведующего Щербан Ольга Васильевна

4.	Две эвакуационные наружные лестницы 3-го типа со второго этажа здания выполнены с углом наклона более 1:2 (45 градусов)	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 53; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 5.2.4	Детский сад № 54, в лице и.о.заведующего Щербан Ольга Васильевна
----	---	--	--

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена:
(заполняется при проведении выездной проверки).



(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП



Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) МП

Прилагаемые документы: предписание № 63/1/1(26) от 17.02.15г

Подпись лица, проводившего проверку:
Государственный инспектор г. Рыбинска и Рыбинского района по пожарному надзору
Лебедева Наталья Николаевна
«17» февраля 2015 года



С актом проверки ознакомлена, копию акта со всеми приложениями получила:
И.о.заведующего МДОУ детский сад общеразвивающего вида №54
Щербан Ольга Васильевна
«17» февраля 2015 года



(подпись) М.П.



Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)