



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000 г. Ярославль, ул. Андропова, д. 23 (тел. 30-01-01, 72-64-38)

Управление надзорной деятельности

Главного управления МЧС России по Ярославской области
(150000, г. Ярославль, Красная площадь, д.8, тел. 8(4852) 790-815, факс 8(4852) 790-877,
E-mail: ugpn@adm.yar.ru)

Отдел надзорной деятельности по г. Рыбинску
(152901, г. Рыбинск, ул. Стоялая д. 30 тел. 8(4855) 222-112, факс 8(4855) 222-198, email:
ond_rybinsk@mail.ru)

ПРЕДПИСАНИЕ № 36/1/1(18)

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности
муниципальному дошкольному образовательному учреждению
детский сад общеразвивающего вида № 54,
в лице заведующего Живанской Татьяны Сергеевны.**

Государственным инспектором г. Рыбинска по пожарному надзору Лебедевой Н.Н., на основании распоряжения (приказа) главного государственного инспектора г. Рыбинска по пожарному надзору Фролова Д.Н. № 36 от «28» января 2014 года, в период с 14 часов 00 минут 17.02.2014 года по 13 часов 45 минут 25.02.2014 года проведена внеплановая выездная проверка в отношении - муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 54, расположенного по адресу: г.Рыбинск, ул.Кулибина, дом 5. При проведении проверки присутствовала заведующий Живанская Татьяна Сергеевна.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ “О пожарной безопасности” необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
Здание детского сада				
1.	Кабельные линии системы автоматической пожарной сигнализации выполнены кабелем распространяющим горение, не обеспечивающий необходимый предел огнестойкости.	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 84; СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» п. 4.1	01.02.2015	
2.	Две эвакуационные наружные лестницы 3-го типа со второго этажа здания выполнены с углом наклона более 1:2 (45 градусов)	Федеральный закон № 123-ФЗ ст. 53; СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» пункт 5.2.4	01.02.2015	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и

граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в 1 квартале 2015 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор г. Рыбинска

по пожарному надзору

Лебедева Наталья Николаевна

«15» февраля 2014 года

Заведующая детским садом № 54

Живанская Татьяна Сергеевна

«15» февраля 2014 года



№ п/п	№ документа	Дата документа	Содержание документа	Исполнитель
1	10/02/14	10.02.14	Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности	Живанская Т.С.
2	10/02/14	10.02.14	Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности	Живанская Т.С.